

Αθήνα, 12 Απριλίου 2022

- Προς:** Υποψηφίους αναδόχους στο πλαίσιο της από 10.03.2022 Πρόσκλησης «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚΑ» όπως ισχύει.
- Αντικείμενο :** Απαντήσεις :
- στις ερωτήσεις - αιτήματα διευκρινίσεων στην από 10.03.2022 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚΑ» όπως ισχύει.
- Σε περίπτωση που υποβληθούν περαιτέρω αιτήματα για διευκρινίσεις μέχρι την προθεσμία που προβλέπεται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, θα ακολουθήσουν πρόσθετες διευκρινίσεις που θα δημοσιευθούν από το ΤΑΙΠΕΔ μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.
- Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ (www.hradsf.gr), και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. Οι παρούσες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα που διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στον ιστότοπο του Ταμείου θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους Ενδιαφερόμενους Αναδόχους από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Λίστα Διευκρινήσεων / αιτημάτων - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚΑ

#	Αναφορά Πρόσκλησης	ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1.	Άρθρο 2.4.2 σελ.9 από 112	<i>Το άρθρο αυτό αφορά τον μη καταστροφικό έλεγχο των συγκολλήσεων: μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η υπηρεσία αυτή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και στα 6 έργα πολιτικού μηχανικού;</i>	Επιβεβαιώνεται ότι το άρθρο αυτό αφορά τον μη καταστροφικό έλεγχο των συγκολλήσεων και στα 6 έργα πολιτικού μηχανικού
2.	Άρθρο 2.4.2 σελ. 9 από 112	<i>Το άρθρο αυτό αφορά τον μη καταστροφικό έλεγχο των συγκολλήσεων: μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι αναμένεται δοκιμή διεισδυτικού ελέγχου;</i>	Η δοκιμή διεισδυτικού ελέγχου είναι μία από τις μεθόδους μη καταστροφικού ελέγχου των συγκολλήσεων που δύναται να προταθεί και να χρησιμοποιηθεί. Ο υποψήφιος θα επιλέξει και θα προτείνει την καταλληλότερη για κάθε είδος κατασκευής μέθοδο μη καταστροφικού ελέγχου συγκολλήσεων.
3.	Άρθρο 2.4.3 σελ.9 από 112	<i>Το άρθρο αυτό αφορά τον μη καταστροφικό έλεγχο των κοχλιών: μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η υπηρεσία αυτή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και στα 6 έργα πολιτικού μηχανικού;</i>	Επιβεβαιώνεται ότι το άρθρο αυτό αφορά τον μη καταστροφικό έλεγχο των κοχλιών και στα 6 έργα πολιτικού μηχανικού
4.	Άρθρο 2.4.3 σελ.9 από 112	<i>Το άρθρο αυτό αφορά τον μη καταστροφικό έλεγχο των κοχλιών: μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η υπηρεσία αυτή πρέπει να εκτελείται μόνο σε κοχλίες με ελεγχόμενη σύσφιξη (προεντεταμένοι κοχλίες);</i>	Το άρθρο αυτό αφορά τον μη καταστροφικό έλεγχο των μερικώς προεντεταμένων και των προεντεταμένων κοχλιών.
5.	Άρθρα 2.4.5 έως 2.4.11 σελ. 10 και 11 από 112	<i>Τα άρθρα αυτά αφορούν την οπτική εξέταση συγκεκριμένων σημείων- μπορείτε να μας παράσχετε στοιχεία (σχέδια, φωτογραφίες κ.λπ.) που να μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε τον απαιτούμενο χρόνο;</i>	Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία (σχέδια, φωτογραφίες κλπ.) βρίσκονται στη διάθεση των υποψηφίων στο σχετικό φάκελο.
6.	Άρθρο 2.4.14 σελ. 14 από 112	<i>Το άρθρο αυτό αφορά τον έλεγχο του συστήματος παρακολούθησης- μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες (σχέδια, φωτογραφίες, πόσες κατασκευές αφορούν, κ.λπ.) που να μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε το χρόνο που πρέπει να δαπανηθεί;</i>	Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία (σχέδια, φωτογραφίες κλπ.) βρίσκονται στη διάθεση των υποψηφίων στο σχετικό φάκελο. Σχετικές πληροφορίες για το σύστημα παρακολούθησης συμπεριλαμβάνονται και στα Εγχειρίδια Συντήρησης των επιμέρους εγκαταστάσεων τα οποία περιλαμβάνονται στο φάκελο με τα διαθέσιμα προς τους υποψηφίους στοιχεία.

#	Αναφορά Πρόσκλησης	ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
7.	Άρθρο 2.4.15 σελ. 14 από 112	Το άρθρο αυτό αφορά τον προσδιορισμό των δυναμικών χαρακτηριστικών- μπορείτε να προσδιορίσετε τις κατασκευές που αφορούν αυτές τις έρευνες;	Οι έρευνες αυτές αφορούν τις κατασκευές εκείνες όπου οι έλεγχοι λειτουργίας (βέλη κάμψης, παραμορφώσεις) είναι σημαντικοί για τη λειτουργικότητα των φορέων.
8.	–	Θα μπορούσατε να μας παράσχετε ένα σχέδιο που να δείχνει τη θέση των γραμμών προστασίας (κατάλληλων για υπηρεσίες), το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την οπτική επιθεώρηση;	Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία (μελέτες , ως κατασκευάσθη σχέδια κλπ.) βρίσκονται στη διάθεση των υποψηφίων στο σχετικό φάκελο.
9.	–	Δεν μπορούμε να βρούμε πληροφορίες (τύπος, ποσότητα, μήκος) για τα κύρια και δευτερεύοντα καλώδια ανάρτησης του μεγάλου γηπέδου- θα μπορούσατε να μας στείλετε τα στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να προβούμε σε εκτίμηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των καλωδίων και της προεκτίμησης των επιθεωρήσεων;	Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία (μελέτες , ως κατασκευάσθη σχέδια κλπ.) βρίσκονται στη διάθεση των υποψηφίων στο σχετικό φάκελο.
10.	–	Θα μπορούσατε να μας στείλετε ισομετρικές απόψεις του μεγάλου σταδίου, όπως αυτές του ποδηλατοδρομίου;	Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία (μελέτες , ως κατασκευάσθη σχέδια κλπ.) βρίσκονται στη διάθεση των υποψηφίων στο σχετικό φάκελο.
11.	Άρθρο 4.1.4.3	Στο άρθρο 4.1.4.3 αναφέρεται (τελευταία πρόταση) : «Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις των στοιχείων α, β, γ, πρέπει να καλύπτονται από όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας, ενώ η απαίτηση των στοιχείων δ και ε μπορεί να καλύπτεται από οποιοσδήποτε μέλος». Σε περίπτωση που ένα μέλος της ένωσης είναι αμιγώς και αποκλειστικά μελετητικό γραφείο στατικών μελετών είναι αναγκαία η προσκόμιση εκ μέρους του πιστοποίησης κατά ISO 45001/2018 ?	Ισχύει ο όρος συνδυαστικά και με τα εξής αναφερόμενα στην ίδια παράγραφο του άρθρου 4.1.4.3, δηλ. «... Επίσης, το Ταμείο αποδέχεται άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας....»

#	Αναφορά Πρόσκλησης	ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
12.	–	<p>Σχετικά με το κείμενο για τον διαγωνισμό που αναρτήθηκε την 15/03/2022 έχουμε το παρακάτω ερώτημα:</p> <p>Στον ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ δημοσιεύτηκε στις 22/02/2022 κείμενο ερωτήσεων/απαντήσεων που αφορούσε την προηγούμενη προκήρυξη (βλ. συνημμένο). Όμως το κείμενο αυτό δεν εμφανίζεται πλέον στον ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ.</p> <p>Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν οι απαντήσεις του συνημμένου κειμένου εξακολουθούν να ισχύουν και σε αυτή την περίπτωση να το αναρτήσετε εκ νέου στον ιστότοπό σας.</p>	<p>Οι απαντήσεις - θέσεις επί των ερωτημάτων του προηγούμενου διαγωνισμού έχουν ενσωματωθεί κατάλληλα στο κείμενο της νέας προκήρυξης που αναρτήθηκε την 15/03/2022.</p>
13.	Περίπτωση 2 της §4.1.4.0	<p>Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν στην περίπτωση 2 της § 4.1.4.0 της εν θέματι προκήρυξης και συγκεκριμένα η φράση «...ήτοι μελέτη και επιθεώρηση..» καλύπτεται /αναφέρεται διαζευκτικά (σε μελέτη ή επιθεώρηση παρόμοιου έργου) ή συνδυαστικά (σε μελέτη και επιθεώρηση παρόμοιου έργου).</p> <p>Δηλαδή αν ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει μόνο επιθεώρηση σε παρόμοιο έργο και όχι μελέτη στατικής επάρκειας πληροί τον όρο 4.1.4.0.2) της Επαγγελματικής και Τεχνικής Ικανότητας;</p>	<p>Η φράση «...ήτοι μελέτη και επιθεώρηση..» καλύπτεται /αναφέρεται συνδυαστικά (σε μελέτη και επιθεώρηση παρόμοιου έργου).</p> <p>Αν ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει μόνο επιθεώρηση σε παρόμοιο έργο και όχι μελέτη στατικής επάρκειας δεν πληροί τον όρο 4.1.4.0.2) της Επαγγελματικής και Τεχνικής Ικανότητας.</p>