

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2025

Προς:	Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑΜ: 24PROC016105993 2024-12-31) για την επιλογή αναδόχου/ων κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΗΠΩΝ ΕΒΡΟΥ».
Αντικείμενο:	Οι διευκρινίσεις, συμπληρωματικές πληροφορίες και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός Α/Α: 212190) και στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ (www.hradsf.gr) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. Οι παρούσες απαντήσεις σε αιτήματα που διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους τους Ενδιαφερόμενους Αναδόχους από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

#	Αναφορά Διακήρυξης	ΑΙΤΗΜΑ/ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
1.	Άρθρο 11.4	Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν, για τα 2 νέα κτίρια διαβατηριακού ελέγχου τα οποία αναφέρονται με αρίθμηση 23 στον κατάλογο νέων κτιρίων της Τεχνικής Περιγραφής, προβλέπεται η ανέγερση νέων κτιρίων ή εάν αυτά θα είναι προκατασκευασμένα κτίρια.	Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τη Γενική Διάταξη, προβλέπονται 2 νέα κτίρια και συγκεκριμένα επέκταση δυτικά από το υφιστάμενο κεντρικό κτίριο του Συνοριακού Σταθμού, καθώς και κτίριο χρήσης διαβατηριακού ελέγχου νοτιοδυτικά του κτιρίου τελωνειακού ελέγχου.

2.	Άρθρο 11.4	Παρακαλούμε να διευκρινιστεί η θέση των ISOBOX λοιπών Τελωνειακών ελέγχων 4 θέσεων (αρ. 26 στον κατάλογο νέων κτιρίων).	Η θέση των ISOBOX λοιπών Τελωνειακών ελέγχων 4 θέσεων χωροθετείται επί της Νέας Οδού Βαρέων Οχημάτων και συγκεκριμένα δυτικότερα από τον δεύτερο διπλό τελωνειακό έλεγχο.
3.	Άρθρο 11.4	Θα θέλαμε να διευκρινιστεί εάν το έργο περιλαμβάνει και την προμήθεια εξοπλισμού XRAY .	Δεν απαιτείται η προμήθεια εξοπλισμού XRAY με την παρούσα εργολαβία.
4.	Άρθρο 11.4	Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε την αρχιτεκτονική αποτύπωση των υφιστάμενων κτιρίων (τόσο αυτών που θα διατηρηθούν όσο και αυτών που θα καθαιρεθούν), λόγω του ότι το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει και την αισθητική-ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων και εγκαταστάσεων.	Δεν διατίθεται αρχιτεκτονική αποτύπωση των υφιστάμενων κτιρίων. Στη φάση υποβολής Προσφορών δεν απαιτείται να συμπεριληφθεί πρόταση προς αξιολόγηση. Σε μεταγενέστερο χρόνο, κατά τη φάση υποβολής των Μελετών Εφαρμογής, ο Ανάδοχος θα καταθέσει φάκελο με τις προτεινόμενες επεμβάσεις και στα υφιστάμενα κτίρια.
5.	Άρθρο 11.4	Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε κτιριολογικό πρόγραμμα για τα νέα κτίρια (κτίριο φυτοϋγειονομικού ελέγχου, κτίριο κτηνιατρικού ελέγχου, κτίριο Narc Control, κτίρια διαβατηριακού ελέγχου, Αποθήκη για ανάγκες υπηρεσιών ΣΣ).	Στο σχέδιο της Γενικής Διάταξης δίνεται μία ενδεικτική κάτοψη των κτιρίων φυτοϋγειονομικού ελέγχου, κτηνιατρικού ελέγχου και Narc Control. Στην Τεχνική Περιγραφή αναφέρονται οι απαιτούμενοι χώροι σε τετραγωνικά για κάθε κτίριο. Το προτεινόμενο κτιριολογικό πρόγραμμα θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο κατά τη φάση των Μελετών Εφαρμογής και θα εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

6.	Άρθρο 11.4	Παρακαλούμε όπως μας υποδείξετε πού βρίσκεται το νέο κτίριο Αποθήκης / παλιό κτίριο NARC Control .	Η θέση του νέου κτιρίου Αποθήκης δίπλα στο παλιό κτίριο ελέγχου βαρέων οχημάτων (NARC Control) προτείνεται να είναι στη συνέχεια του υπάρχοντος κτιρίου στην ανατολική πλευρά του.
7.	Άρθρο 11.4	Παρακαλούμε όπως μας υποδείξετε που χωροθετείται ο νέος χώρος στάθμευσης μετά τον πρώτο έλεγχο για τα αυτοκίνητα που θα περάσουν από έλεγχο Narc Control ή XRAY.	Οι θέσεις που χωροθετούνται οι νέοι χώροι στάθμευσης είναι σχεδιασμένες στη Γενική Διάταξη του έργου. Συγκεκριμένα, για την κατεύθυνση εισόδου στη χώρα, πρόκειται για τις θέσεις Θ.Σ. 1 ως Θ.Σ. 26 στη βορειοδυτική πλευρά και τις θέσεις Θ.Σ. 27 ως Θ.Σ. 35 στη βόρεια πλευρά, πριν το κτίριο Narc Control.
8.	Άρθρο 11.4	Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν η γενική διάταξη των έργων , η οποία περιλαμβάνεται στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, είναι δεσμευτική ή οποιαδήποτε άλλη επιστημονικά τεκμηριωμένη διάταξη μπορεί να γίνει αποδεκτή.	Αλλαγές στη Γενική Διάταξη των έργων θα μπορούσαν να γίνουν, στο μέτρο όμως που δεν διαταράσσουν\ μεταβάλλουν την έκταση που θα καταλάβει ο Σ.Σ. μετά την ολοκλήρωση του έργου, το σχεδιασμό ο οποίος είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις των ελέγχων κατά την είσοδο στη χώρα, καθώς και τους κανόνες για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού (π.χ. XRAY). Σε κάθε περίπτωση, τυχόν προτεινόμενες τροποποιήσεις θα πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά το στάδιο των Μελετών Εφαρμογής.
9.	Άρθρα 22 και 23	Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις , οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στην 4η τάξη και άνω του ΜΕΕΠ στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ, 3η τάξη και άνω του ΜΕΕΠ στην	Επιβεβαιώνουμε ότι για την προαπόδειξη κάλυψης των παρ. 22.Γ και 22.Δ της διακήρυξης, μέσω της υποβολής ΕΕΕΣ, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στην 4η τάξη και άνω του ΜΕΕΠ στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ, 3η τάξη και άνω του ΜΕΕΠ στην κατηγορία ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ και 3η τάξη και άνω του ΜΕΕΠ

	κατηγορία ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ και 3η τάξη και άνω του ΜΕΕΠ στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ, οι οποίες διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ και Ενημερότητα Πτυχίου -σε ισχύ κατά τις κείμενες διατάξεις- δεν απαιτείται να αποδείξουν περαιτέρω τη συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια των παρ. 22.Γ και 22.Δ. της Διακήρυξης και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να συμπληρώσουν αναλυτικά τα αντίστοιχα πεδία του ΕΕΕΣ, παρά μόνο αρκεί να αναγράψουν στα σχετικά πεδία ότι διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής του ΜΕΕΠ καθώς και Ενημερότητα Πτυχίου σε ισχύ.	στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ, δύναται να απαντήσουν θετικά στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ (Μέρος IV).
--	--	---